

LQL2485M 液位变送器通信协议 V2.3

一、概述

本通讯协议采用标准Modbus协议，所用的传输模式为RTU模式。Modbus协议是一种主-从式协议，其特性如下：

- a) 任何时刻只有一个设备能够在线路上进行发送。
- b) 由主站管理信息交换，且只有它能发起。它会相继对从站进行轮询。
- c) 除非被主站批准，否则任何从站都不能发送消息。
- d) 从站之间不能进行直接通信。

协议帧中不包含任何消息报头字节或消息字节结束符，定义如下：

从站地址	请求代码	数据	CRC16
------	------	----	-------

从站地址：地址必须在1到247之间。每个地址在网络设备环境中必须唯一。

数据：以二进制代码传输。

CRC16：循环冗余校验参数。

当间隔时间长于或等于3.5字符时，即作为检测到帧结束。

(1) 通讯口设置

通讯方式：异步串行通讯接口，如RS-485，RS-232，RS-422等。

波特率：0-1200、1-2400、2-4800、3-9600、4-19200、5-57600bps、6-115200bps（可由设定仪表参数相互更改，默认3-9600）。

(2) 字节数据格式

- .1位起始位
- .8位数据位
- .0-无校验（可改为：1-奇校验，2-偶校验）
- .1位停止位

起始	D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	(校验位)	停止
----	----	----	----	----	----	----	----	----	-------	----

二、仪表通讯帧格式

(1) 名词定义

- 从站编号:

本机仪表地址，地址必须在1到247之间，且同一总线上各仪表地址不可重复。地址为0时用于广播功能，且此时只有写功能有效，从站无应答。单字节。

- 功能代码:

“读”和“写”功能是从主站角度定义的。单字节。

功能代码	Modbus 名	功能名	广播	一次连续的 N 的最大值
3 (0x03)	Read Holding Registers	读 N 个寄存器值	YES	9
16 (0x10)	Write Multiple Registers	写 N 个寄存器值	YES	9

- 首寄存器地址:

要读取的第一个内部寄存器的地址。双字节，高字节在前。

- 寄存器数:

要连续读取或修改的内部寄存器个数。双字节，高字节在前。

- 字节数:

被读取或写入的所有寄存器的数据的字节总数。单字节。

- CRC16:

循环冗余校验参数。双字节，低字节在前。

(2) 读和写操作

1) 读N个输出字：功能码3 (0x03)

注意： Hi = 高位字节，Lo = 低位字节。

此功能可被用于读取参数，而无论类型如何。

主站请求：

从站编号	0x03	首寄存器地址		寄存器数		CRC16	
		Hi	Lo	Hi	Lo	Lo	Hi
1 字节	1 字节	2 字节		2 字节		2 字节	

从站响应：

从站编号	0x03	读取的字节数	首寄存器数值		末寄存器数值		CRC16	
			Hi	Lo		Hi	Lo	Lo	Hi
1 字节	1 字节	1 字节	2 字节			2 字节		2 字节	

例1：使用功能3读取从站1上的液位变量（地址0000H）

主站请求：

0x01	0x03	0x00	0x00	0x00	0x01	0x84	0x0A
1 字节	1 字节	2 字节		2 字节		2 字节	

从站响应：

0x01	0x03	0x02	0x01	0x05	0x79	0Xd7
1 字节	1 字节	1 字节	2 字节		2 字节	

注：返回的数据为0x01 0x05，转为10进制即261，单位为mm，即261mm。详见最后一页寄存器说明。

2) 写N个输出字：功能码16 (0x10)

主站请求：

从站编号	0x10	首寄存器地址		寄存器数		字节数	首字数据		CRC16	
		Hi	Lo	Hi	Lo		Hi	Lo		Lo	Hi
1 字节	1 字节	2 字节		2 字节		1 字节	2 字节		2 字节	

从站响应：

从站编号	0x10	首寄存器地址		寄存器数		CRC16	
		Hi	Lo	Hi	Lo	Lo	Hi
1 字节	1 字节	2 字节		2 字节		2 字节	

例2: 使用功能16将从站1的地址改为2（寄存器地址0002H）

主站请求:

从站编号	请求代码	首寄存器地址		寄存器数	字节数目		首寄存器数据		CRC16	
0x01	0x10	0x00	0x02	0x01	0x00	0x02	0x00	0x02	0x26	0x73
1 字节	1 字节	2 字节		2 字节	1 字节		2 字节		1 字节	

从站响应:

从站编号	响应代码	首寄存器地址		寄存器数		CRC16	
0x01	0x10	0x00	0x02	0x00	0x01	0xA0	0x09
1 字节	1 字节	2 字节		2 字节		2 字节	

3) 异常响应

当从站不能执行发送给它的请求时，它将返回一个异常响应。

异常响应的格式:

从站编号	响应代码	错误代码	CRC16	
			Lo	Hi
1 字节	1 字节	1 字节	2 字节	

响应代码: 请求的功能代码 + 0x80（最高位被置为1）。

错误代码:

- 1 = 请求中需访问寄存器地址不在寄存器地址范围内。
- 2 = 请求中一次需访问寄存器的数量超过可连续访问寄存器数量的最大值。
- 3 = 从站写保护（详见说明书中波特率菜单设置）。

三、LQL2485M 智能液位表头内部参数对应地址表（范围：0x0000-0x003）：

编号	参数符号	参数名称	寄存器地址（十六进制）	数据格式（十六进制）	属性	数值范围（十进制）	备注
0	PV	主变量值	0	双字节 有符号	只读	-32768~32767	单位： mm
1	Prty	校验方式	1	双字节 无符号	读/写	0-无校验 1-奇校验 2-偶校验	注[1]： 无小数点
2	UAd	仪表地址	2		读/写	1~247	
3	Ucr	仪表通讯波特率	3		读/写	0~6	